

四川省诚实燃气发展有限公司开州分公司（南门输气站）

突发环境事件风险评估及应急预案评审意见

评审时间：2022.4.12 地点：四川省诚实燃气发展有限公司开州分公司（南门输气站）
评审方式： <input type="checkbox"/> 函审， <input checked="" type="checkbox"/> 会议评审， <input type="checkbox"/> 函审、会议评审结合， <input type="checkbox"/> 其他
评审结论： <input checked="" type="checkbox"/> 通过评审， <input type="checkbox"/> 原则通过但需进行修改复核， <input type="checkbox"/> 未通过评审
评审过程： <p>1、2022年4月12日，四川省诚实燃气发展有限公司开州分公司（南门输气站）在办公室组织召开了《四川省诚实燃气发展有限公司开州分公司（南门输气站）突发环境事件风险评估报告》（简称《风评报告》）、《四川省诚实燃气发展有限公司开州分公司（南门输气站）突发环境事件应急预案》（简称《应急预案》）专家审查会。</p> <p>2、会议邀请了乐建明、唐文、常青等三位专家、报告编制单位—重庆宏铭安全技术咨询有限公司等有关人员参加了会议。</p> <p>3、会前勘察了现场，逐一核对了各风险单元和风险防控措施。</p> <p>4、会上编制单位介绍了《风评报告》、《应急预案》、《应急资源调查报告》及《编制说明》的编制情况。</p> <p>5、专家组认真查阅了相关资料，咨询了有关问题，经讨论，形成了专家审查意见：</p>
总体评价： <p>1、该应急预案基本符合国家和重庆市关于突发环境事件应急预案的编制要求，形式要素规范完整，组织体系、信息报送和处置方案等内容科学合理，风险防范措施、监测预警机制、应急响应程序和应急保障措施等内容实用可行，对于指导企业应对突发性环境事件具有较强的针对性和可操作性，总体可行。</p> <p>2、四川省诚实燃气发展有限公司开州分公司（南门输气站）突发环境事件风险等级为“一般[一般-大一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)]]”。</p>
专家评分（平均）： 82.17分
评审结论： 专家组同意通过评审但需进行修改。编制单位应按照与会人员意见对相关资料进行修改完善。经修改完善后满足备案条件。企业应按风评报告和预案要求完善风险防控体系，确保环境风险防控和应急措施有效执行。
问题清单： <p>1、未与周边企业签订救援互助协议；</p>
修改意见和建议： <p>1、风评报告</p> <p>（1）更新近期国内外发生的危险物质事故的调查统计结果；鉴于本次风险评估报告为企业第二次更新，列表分析修订前后变化情况；</p> <p>（2）进一步核实周边环境风险受体和水环境通道调查；</p>



(3) 进一步核实环境风险防范措施（补充对燃气泄漏监控、燃气超压监控的情况）；分析差距并完善整改措施要求。

(4) 完善有关图表；

2、应急预案

(1) 完善上轮应急预案的定期演练培训情况（时间、地点、人员、科目等）及暴露问题说明。

(2) 结合企业人员结构实际，进一步完善日常和事件状态下应急组织机构及分工职责；

(3) 根据企业实际情况，细化信息上报、通报并完善各种突发环境事件应急处置措施；

(4) 根据企业实际情况，完善各种突发环境事件应急处置措施；完善培训和演练内容；

(5) 完善有关图表；

评审人员人数：3

评审组长签字：

常青

其他评审人员签字：

李建明

冯子

企业负责人签字：

陶宇

2022年4月12日

附：定量打分结果和各评审专家评审表。

